

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 8 (861) 225-34-04

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района

353387, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Кирова, 2 А тел. 2-17-74 Email: ogpn28@mail.ru

г. Крымск, ул. Кирова, 2 А

(место составления акта)

« 01 » ноября 20 16 г

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 141

По адресу/адресам: 353389, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 35.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 141 от 25.10.2016г. Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – заместителя главного государственного инспектора Крымского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Боровик Алексея Андреевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка Плановая - выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 35 города Крымска муниципального образования Крымский район. (ИНН: 2337017492; ОГРН: 1022304059997). (Объект защиты: здание, сооружение, строение, территория – Детский сад).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: проведение проверок филиалов не осуществлялось

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 01.11.2016 года с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., не более 20 рабочих, в соответствии со ст. 13 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2012 года. (Срок проведения проверки – фактически составляет рабочих 02 час. 00 мин.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): Законный представитель юридического лица – Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 35 города Крымска муниципального образования Крымский район Шатун Лидия Михайловна, 25.10.2016 года в 15 час. 09 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не проводилось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверки: Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Жуков Владимир Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Законный представитель юридического лица – Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 35 города Крымска муниципального образования Крымский район Шатун Лидия Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки (на момент проверки):

• Выявлены следующие нарушения норм и правил (обязательных требований пожарной безопасности):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или нормативного документа по ПБ, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на путях эвакуации, в том числе на лестничных клетках эвакуационного освещения, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Строительные нормы и правила Российской Федерации 23-05-95 пункт 7.74; Пункт 43 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	Юридическое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 35 города Крымска муниципального образования Крымский район. (ИНН: 2337017492; ОГРН: 1022304059997); Должностное лицо - Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 35 города Крымска муниципального образования Крымский район Шатун Лидия Михайловна.
2.	Руководитель организации не обеспечивает проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, установленная, на объекте, не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара с дублированием на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников).	Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 83, п. 7.	Юридическое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 35 города Крымска муниципального образования Крымский район. (ИНН: 2337017492; ОГРН: 1022304059997); Должностное лицо - Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 35 города Крымска муниципального образования Крымский район Шатун Лидия Михайловна.


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена


(подпись проверяющего)

В.В. Жуков

(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Шатун Лидия Михайловна

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- РАСПОРЯЖЕНИЕ № 141 от 25.10.2016г. Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – заместителя главного государственного инспектора Крымского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Боровик Алексея Андреевича;
- ПРОТОКОЛ от 01 ноября 2016 года № 43/223 об административном правонарушении в области пожарной безопасности в отношении юридического лица по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ;
- ПРОТОКОЛ от 01 ноября 2016 года № 43/224 об административном правонарушении в области пожарной безопасности в отношении должностного лица по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ;
- ПРЕДПИСАНИЕ от 01 ноября 2016 года № 141/1/2 по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:



(подпись, и.л.п.)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Жуков Владимир Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель юридического лица – Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 35 города Крымска муниципального образования Крымский район Шатун Лидия Михайловна

(подпись)

« 01 » ноября 2016 год

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку)

* В соответствии со статьей 16, п.12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года, № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в соответствующие органы государственного контроля (надзора) или суд, в письменной форме возражения в отношении акта проверки или отдельных положений.

(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 8 (861) 225-34-04

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района

353387, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Кирова, 2 А тел. 2-17-74 Email: ogpn28@mail.ru

г. Крымск, ул. Кирова, 2 А
(место составления предписания)

« 01 » ноября 20 16 г.
(дата составления предписания)

Предписание № 141 | 1 | 2 - №п.п.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

**Юридическое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 35 города Крымска муниципального образования
Крымский район. (ИНН: 2337017492; ОГРН: 1022304059997)**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР Крымского района УНД и ПР
Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю – Заместителя главного
государственного инспектора Крымского района по пожарному надзору подполковника
внутренней службы Боровик Алексея Андреевича № 141 от 25.10.2016 года; ст. 6, 6.1, 34, 37
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13
час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 01 ноября 2016 года проведена плановая выездная проверка
старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Краснодарскому краю – государственным инспектором Крымского
района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Жуковым Владимиром
Владимировичем в отношении юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 35 города Крымска
муниципального образования Крымский район по адресу: 353389, РОССИЯ, Краснодарский край,
г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 35

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по
надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Законным представителем юридического лица – Заведующим Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного
вида № 35 города Крымска муниципального образования Крымский район Шатун Лидией
Михайловной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия
по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ППР, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на путях эвакуации, в том числе на лестничных клетках эвакуационного освещения, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Строительные нормы и правила Российской Федерации 23-05-95 пункт 7.74; Пункт 43 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением	01.11.2017	

		Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
2.	Руководитель организации не обеспечивает проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, установленная, на объекте, не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара с дублированием на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников).	Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 83, п. 7.	01.11.2017	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в

4 квартал (02 ноября) 2017 года.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись, м.п. *)

«01» ноября 2016 г.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Жуков Владимир Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица – Заведующий

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 35 города Крымска муниципального образования Крымский район Шатун
Лидия Михайловна

✓ 
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«01» ноября 2016 г.

*- место для личной печати государственного инспектора по пожарному надзору