

Управление Федеральной службы судебных приставов по
Краснодарскому краю
Крымский РОСП

ул. М. Жукова, д. 53, корп. 1201, г. Крымск, 353380
от 26.12.2017 № 23046/17/322926 Тел. 78613152242 Факс (86131)5-27-62 Адрес
электронной почты osp46@r23.fssprus.ru

Получатель: МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 35 г Крымска
Адрес: ул. Маршала Жукова, Д 35, г. Крымск, Краснодарский край, Россия, 353380

ТРЕБОВАНИЕ

Судебный пристав-исполнитель Крымский РОСП, адрес подразделения: 353380, Г. КРЫМСК, УЛ. М. ЖУКОВА, Д. 53, КОРП. 1201, Просяник Виолетта Николаевна, на основании статей 12, 14 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» и статей 6, 50, 64 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в связи с исполнением исполнительного документа Исполнительный лист № фс 014558549 от 15.02.2017, выданный органом: Крымский районный суд по делу № 2-1342/16, вступившему в законную силу 28.06.2016, предмет исполнения: Иной вид исполнения неимущественного характера, обязать устранить в полном объеме допущенные нарушения, в отношении должника: МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 35 г Крымска, адрес должника: ул. Маршала Жукова, Д 35, г. Крымск, Краснодарский край, Россия, 353380, в пользу взыскателя: Прокуратура г Крымск, адрес взыскателя: ул. Демьяна Бедного, Д 16, г. Крымск, Краснодарский край, Россия, 353380.

На основании ст.ст. 14, ч.9 ст.47 ФЗ 229 «Об исполнительном производстве» 25.12.2017 г. Возобновлено исполнительное производство №33121/17/23046-ИП от 15.11.2017г.

Требует:

С целью мониторинга возведенного пандуса, выявлено, что пандус, дублирующий входную лестницу в здание детского сада, не соответствует требованиям СП 59.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001).

На основании изложенного требую в срок до **24.01.2018г.** Устранить в полном объеме допущенные нарушения путем приведения в соответствие пандуса, для беспрепятственного доступа инвалидов в соответствии с требованиями «СП 59.13330.2016 доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». А именно:

- + - уклон пандуса выполнен круче 1:20 (5%) (п.5.1.14).
- по продольным краям пандуса отсутствуют бортики высотой 0,05 м (ч.2 п.5.1.15).
- дверные проемы имеют пороги, превышающие высоту 0,014 м (ч.2 п.6.2.4).
- на проступях краевых ступней лестничного марша отсутствуют контрастные полосы (ч.5 п.6.2.8).

Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, влечет административную ответственность по ст. 17.15 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Судебный пристав-исполнитель

(подпись)

Просяник В.Н.

К и/п № 54099/17/23046-ИП

520-30